

# 內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書

發文日期 中華民國 108 年 1 月 15 日 核准文號 內授營建管字第 1080800704 號

受文者：育賢金屬科技有限公司(10447 台北市中山區長春路 65 號 4 樓) 收據隨文

副本收受者：國立台灣科技大學(建築性能規格評定中心)、財團法人台灣建築中心、財團法人成大研究發展基金會、明道學校財團法人明道防火實驗室試驗、本部營建署

主旨：有關育賢金屬科技有限公司申請建築新技術、新工法、新設備及新材料認可 1 案，准依下列說明所載內容予以認可。

說明：

## 一、本案申請資料：

產品名稱 (型號)	防火玻璃橫拉窗/推開窗		
產品種類	防火窗(室內用)		
性能規格評定書	評定機構	評定書編號	評定書出具日期
	國立台灣科技大學 (建築性能規格評定中心)	NTUST-20181130-E1	107 年 11 月 30 日
試驗報告書	試驗機構	試驗報告書編號	報告書出具日期
	明道學校財團法人 明道防火實驗室	FTRC-0103-WA002	104 年 10 月 12 日

## 二、認可內容：

認可內容	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本案業經國立台灣科技大學(建築性能規格評定中心)出具 107 年 11 月 30 日性能規格評定書(評定書編號：NTUST-20181130-E1)評定通過，爰依該評定報告書內容予以認可。</li><li>2. 本案產品依性能規格評定書之判定，適用建築技術規則建築設計施工編第 75 條第 3 款防火設備之規定，認定具有同等防火時效(1 小時防火時效及半小時阻熱性能)。</li><li>3. 有關本案產品之主要材料或構件、標準施工方法及標準施工圖等資料，另詳性能規格評定機構出具之本案性能規格評定書摘要本(如附件)。</li><li>4. 本案原認可期限屆滿前重新申請認可延續【原性能規格評定編號：NTUST-20160129-02，評定日期，民國 105 年 01 月 29 日】。本認可通知書有</li></ol>
------	---